

Exigences relatives à l'acheminement de la production pour appuyer les flux vers la Nouvelle-Angleterre

| Transferts du Nouveau-Brunswick à la Nouvelle-Écosse | Niveau de charge du système du Nouveau-Brunswick | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | De 1 500 MW à 2 500 MW | De 2 501 MW à 3 000 MW | De 3 001 MW à 3 500 MW |
| De +1 000 MW à 250 MW | Aucune exigence d'acheminement | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes |
| De - 250 MW à - 350 MW | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes |
| De - 350 MW à - 550 MW | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes |

Les transferts négatifs indiquent une importation par le Nouveau-Brunswick

Exigences d'acheminement de production avec la ligne 3001 hors service et la ligne 3016 en service

| Transferts du Nouveau-Brunswick à la Nouvelle-Écosse | | Niveau de charge du système du Nouveau-Brunswick | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | De 1 500 MW à 2 000 MW | De 2 001 MW à 2 500 MW | De 2 501 MW à 3 000 MW | De 3 001 MW à 3 500 MW |
| Exportation du N.-B. | De 500 MW à 600 MW | Aucune exigence d'acheminement | Aucune exigence d'acheminement | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes |
| | De 400 MW à 500 MW | Aucune exigence d'acheminement | Aucune exigence d'acheminement | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes |
| | De 300 MW à 400 MW | Aucune exigence d'acheminement | Aucune exigence d'acheminement | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes |
| | De 200 MW à 300 MW | Aucune exigence d'acheminement | Aucune exigence d'acheminement | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes |
| | De 100 MW à 200 MW | Aucune exigence d'acheminement | Aucune exigence d'acheminement | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes |
| | De 0 MW à +100 MW | Aucune exigence d'acheminement | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes |
| Importation du N.-B. | De 0 MW à - 100 MW | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes |
| | De -100 MW à - 200 MW | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes |
| | De - 200 MW à l'importation maximale | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes |

Les transferts négatifs indiquent une importation par le Nouveau-Brunswick

Exigences d'acheminement de production avec le Point Lepreau hors service et les lignes 3001 et 3016 en service

| Transferts du Nouveau-Brunswick à la Nouvelle-Écosse | Niveau de charge net du système du Nouveau-Brunswick | |
|--|--|------------------------------------|
| | ≤ 1800 MW | De 1 801 MW à 2 200 MW |
| De +1 000 MW à 0 MW | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes |
| De 0 MW à 150 MW | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes |
| De - 150 MW à - 550 MW | Exigences d'acheminement présentes | Exigences d'acheminement présentes |

Les transferts négatifs indiquent une importation par le Nouveau-Brunswick